

保全课2024年2月26日2号冷干机漏气应急演练



员工巡检时发现2号冷干机漏气，立即关机、关闭电源并挂维修牌



打开管道旁通阀



关闭出气阀



确认排空冷干机管道内压力，开始维修



维修结束后，所有阀门复位，确认压力，检查是否漏气