

# 希门凯电子(无锡)有限公司

## “3.20” 应急预案演练及效果评价报告

预案名称	保全雨水积水井移送泵异常应急演练			演练地点	雨水积水井
组织部门	保全课	总指挥	朱伟	演练时间	2024年3月20日 13:30
参加部门和单位	保全课部分人员：朱伟、孙明亮、许红新、华军、罗国鑫、吴燕城等。				
演练类别	实战演练				
物资准备和人员培训情况	演练实施前由保全课、安全管理课负责人就演练情况和个人安全防护等作出了要求。				
演练过程描述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 员工点检时发现雨水积水井移送泵启动异常，经查可能是信号线不好</li> <li>2. 雨水排口阀门平时是在关闭位置，发现问题后员工再次确认阀门是否关闭，以免有人误开</li> <li>3. 员工填写有限空间作业申请书，通知安全管理部门人员，准备进行维修</li> <li>4. 根据安全操作规定，作业前先用鼓风机对积水井内进行通风半小时</li> <li>5. 检测确认积水井内空气质量合格，经安全管理部门人员同意后开始作业</li> <li>6. 穿戴好防护用品及安全带，准备作业</li> <li>7. 上下爬梯是安排人员放拉安全绳</li> <li>8. 检查信号线链接处</li> <li>9. 更换不好的信号线后试运行，移送泵启动正常</li> <li>10. 试运行是发现移送泵法兰链接处漏水</li> <li>11. 连接处经过修理后不再漏水，将泵恢复原位，经测试，移送泵正常运行</li> <li>12. 现场清理干净，所有开关恢复原位</li> </ol>				
预案适宜性充分性评审	适宜性： <input checked="" type="checkbox"/> 全部能够执行 <input type="checkbox"/> 执行过程不够顺利 <input type="checkbox"/> 明显不适宜 充分性： <input type="checkbox"/> 完全满足应急要求 <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足需要 <input type="checkbox"/> 不充分，必须修改				
演练效果评审	人员到位情况	<input checked="" type="checkbox"/> 迅速准确 <input type="checkbox"/> 基本按时到位 <input type="checkbox"/> 个别人员不到位 <input type="checkbox"/> 重点部位人员不到位 <input checked="" type="checkbox"/> 职责明确，操作熟练 <input type="checkbox"/> 职责明确，操作不够熟练 <input type="checkbox"/> 职责不明，操作不熟练			
	物资到位情况	现场物资： <input checked="" type="checkbox"/> 现场物资充分，全部有效 <input type="checkbox"/> 现场准备不充分 <input type="checkbox"/> 现场物资严重缺乏 个人防护： <input type="checkbox"/> 全部人员防护到位 <input checked="" type="checkbox"/> 个别人员防护不到位 <input type="checkbox"/> 大部分人员防护不到位			
	协调组织情况	整体组织： <input type="checkbox"/> 准确、高效 <input checked="" type="checkbox"/> 协调基本顺利，能满足要求 <input type="checkbox"/> 效率低，有待改进			

	抢险组分工： <input checked="" type="checkbox"/> 合理、高效 <input type="checkbox"/> 基本合理，能完成任务 <input type="checkbox"/> 效率低，没有完成任务
实战效果评价	<input type="checkbox"/> 达到预期目标 <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到目的，部分环节有待改进 <input type="checkbox"/> 没有达到目标，须重新演练
外部支援部门和协作有效性	报告上级： <input checked="" type="checkbox"/> 报告及时 <input type="checkbox"/> 联系不上 部门、车间： <input checked="" type="checkbox"/> 按要求协作 <input type="checkbox"/> 行动迟缓 公司应急领导小组： <input type="checkbox"/> 按要求协作 <input type="checkbox"/> 行动迟
存在问题、改进措施及演练结论	存在问题： 1.作业时拉绳员工不能只用橡胶手套，应使用纱布手套防护。  改进措施： 1.对员工加强安全教育，做好四不伤害工作。  演练结论： 此次演练基本符合各项要求，对演练存在的问题要及时整改，演练结果有效。

记录人：朱伟

评审负责人：张成龙、徐祎琦、朱伟

时间：2024-3-20

**签名：**